



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

**ÚTVAR: ODBOR VODOVODŮ
A KANALIZACÍ
ČÍSLO ÚTVARU: 15130**

NAŠE ČJ.: 41588/2009-15130

VYŘIZUJE: ING. SKÁCEL
TELEFON: 221 812631
FAX: 221 812990
E-MAIL: vladimir.skacel@mze.cz

ADRESA: TĚŠNOV 17, 117 05 PRAHA 1

DATUM: 04. 01. 2010

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navrhované změně schváleného Plánu – změna stanoviska

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dne 14. prosince 2006 pod čj. 40981/2006-16330 v rámci souhrnného stanoviska za rok 2006 i stanovisko k navrhované změně schváleného PRVKÚK, která se týkala odkanalizování odpadních vod v obci Hudlice.

Po vydání uvedeného stanoviska obdrželo ministerstvo nové podklady a na jejich základě se zmíněné stanovisko ministerstva mění takto:

- Obec Hudlice

Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování odpadních vod, tj. pouze s tlakovou kanalizací celkové délky 17 km, 422 ks tlakových čerpacích stanic a 10 ks tlakových stanic pro bytovky (varianta B technicko-ekonomické studie firmy Athos-co, s.r.o.).

Ministerstvo zemědělství konstatuje, že vzhledem k členitosti řešeného území je odkanalizování gravitační kanalizací doplněnou tlakovou kanalizací u jednotlivých domů a objektů vhodnějším a efektivnějším řešením, které bude rovněž splňovat podmínky kladené na projekty dotované z Operačního programu Životní prostředí.

V dopise ministerstva čj. 8 923/2007-16330 ze dne 8. března 2007 je specifikován minimální povinný rozsah databáze a dalších podkladů nezbytných pro aktualizaci informačního systému PRVKÚK.

S pozdravem

Ing. Aleš Kendík
ředitel odboru

Krajský úřad Středočeský kraj

Doručeno: 11.01.2010

004022/2010/KUSK

listy: 1

přílohy:

druh:



kusk_10_004740

Bu
15
Krajský úřad
Středočeského kraje
Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 Praha 5